

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах. Нижегородская обл., г. Сергач, пер. Больничный, д. 25
(место составления акта)

20 декабря 2019 года
(дата составления акта)
11 час.30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица/ индивидуального предпринимателя
№ 19226673

с 09.50. «12» декабря 2019 г. по адресу: 607490, Нижегородская обл., Пильнинский р-н,
по 11.30. «20» декабря 2019г. р.п. Пильна, ул. Калинина, дом 9.
(указывается время и дата проведения проверки) (место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Степановой Ольги Евгеньевны № 19226673 от 09 декабря 2019 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена _____ **внеплановая** _____ **выездная** _____ **проверка в**
отношении: _____

(плановая/внеплановая) (документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (МБУ ДО «ЦДТ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " ____ 20 __ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность - _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня (12.12, 18.12, 20.12.2019г.).
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:**
(заполняется при проведении выездной проверки)

09.50. «12» декабря 2019 г.
(время) (дата)

(подпись)

Михайлина Людмила Сергеевна
(фамилия, имя, отчество)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Отрокова Юлия Александровна - заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;

С привлечением к участию в проверке экспертов, представителей экспертной организации:

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболодинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах: Цымбалова Евгения Александровича – главного врача, Гребневу Светлану Юрьевну - врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, Зяблова Евгения Алексеевича – врача по гигиене труда, Маркелову Аллу Владимировну, Ширшиблева Владимира Сергеевича, Поняева Николая Аркадьевича – врачей по общей гигиене, Сидельникову Татьяну Алексеевну – помощника врача по общей гигиене, Круглову Наталью Львовну, Коноврову Ольгу Валерьевну, Михееву Татьяну Викторовну и Жеребцову Ирину Константиновну – помощников врача – эпидемиолога, помощника врача по гигиене труда Володину Лидию Александровну, помощника врача по общей гигиене Тарасову Ирину Васильевну. Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU.21AK71 от 26.07.2016 г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510128 (бессрочный); Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации RA.RU.710007 (бессрочный).

указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство

При проведении проверки присутствовали:

Михайлина Людмила Сергеевна – директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»

(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения прове установлено:

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 13.11.2019 года № ТГ-П12- 9838, на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.11.2019 года № 907 «Об организации контрольно - надзорных мероприятий в период подготовки и проведения новогодних праздников и зимних каникул» на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Натальи Александровны Садыковой № 19226673 от 09.12.2019 года проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», ИНН 5226012590.

Проведение новогодних мероприятий с детьми на базе МБУ ДО «ЦДТ» планируется с 23.12.2019 года по 27.12.2019 года, предположительно количество детей, участвующих в мероприятиях, - 350.

Территория организации ограждена со всех сторон деревянным штакетником. В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии более 15 м от здания. На площадке с твердым покрытием установлен контейнер с крышкой. Очистка мусоросборника проводится специализированной организацией ООО «МСК-НТ» по договору № Н-Д/403/2018 от 13.12.2018 года. Акты выполненных работ предоставлены.

Здание типовое двухэтажное, кирпичное 1962 год постройки. Вход в здание оборудован тамбуром. Новогодние мероприятия с детьми будут проводится в танцевальном зале на первом этаже. Площадь танцевального зала составляет 80 кв.м. Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушения целостности. На первом этаже размещены отдельные туалеты для девочек и мальчиков, оборудованные кабинками с дверями. Туалеты обеспечены педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами для рук.

Здание организации оборудовано системами водоснабжения холодного (централизованное от артезианной скважины села Ясная поляна) и горячего (в туалете установлен электроводонагреватель

на 30 литров с подводкой горячей воды к умывальным раковинам). Канализация в местный отстойник.

Естественное освещение имеется во всех помещениях. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Согласно протоколу измерения искусственной освещенности № 05-553 ОСВ от 12.12.2019г., выполненному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротыньском, Княгининском, Спасском районах», результаты измерений искусственной освещенности в помещении для проведения новогодних мероприятий соответствуют допустимым уровням (300-500 Лк). Все источники искусственного освещения на момент проверки содержатся в исправном состоянии, перегоревших ламп нет. На окнах установлены жалюзи.

Отопление от собственной газовой котельной. Вентиляция в помещениях естественная через фрамуги. Согласно протоколу измерений параметров микроклимата в помещениях № 05-552-МКЛ от 12.12.2019г., выполненному филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротыньском, Княгининском, Спасском районах», результаты измерений температуры воздуха в помещении для проведения новогодних мероприятий соответствуют допустимым значениям (20-22°C); результаты измерений относительной влажности воздуха в п соответствуют допустимым значениям (43-48%); результаты измерений скорости движения воздуха соответствуют допустимым значениям (не более 0,1 м/сек). Для контроля температурного режима помещение для проведения мероприятий оснащено бытовым термометром. Проветривание проводится через фрамуги.

Питьевой режим организован с использованием кипяченой воды, имеются одноразовые стаканчики, имеется контейнер для сбора одноразовой посуды. Кипяченую воду хранят не более 3 часов, имеется график смены воды.

Территория организации содержится в чистоте. Уборка территории проводится ежедневно, подъездные пути расчищены. Твердые бытовые отходы и другой мусор убираются в мусоросборники. Все помещения ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. В санитарных узлах влажная уборка проводится с использованием моющих и дезинфицирующего средства «Сульфаклорантин Д». Окна снаружи и изнутри моются 2 раза в год. Генеральная уборка всех помещений проводится 1 раз в месяц с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет маркировку красного цвета и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря.

Дератизационные мероприятия проводят работники ФГУП «Профилактика» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека г. Нижний Новгород по договору № 78 от 01.11.2018 года. Акты выполненных работ имеются за каждый месяц.

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» имеется на рабочем месте.

Персонал организации (13 человек) проходит предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке; аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил 1 раз в 2 года.

Каждый работник дошкольной образовательной организации имеет личную медицинскую книжку, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. Аптечка первой помощи имеется, укомплектована. Знак о запрете курения размещен на входах на территорию организации, на входах в здание.

В ходе проверки был проведен инструментальный контроль: МКЛ-3, ОСВ -1. Результаты измерений соответствуют гигиеническим требованиям.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

V нарушений не выявлено

(нужное отметить знаком ✓)


Просьба руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя об ознакомлении подлежащих проверке лиц с административным регламентом проведения мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, используемых при осуществлении деятельности

- поступала


_____ (указать дату и время ознакомления, Ф.И.О. ознакомившегося лица)

- не поступала

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

Протокол измерений параметров микроклимата в помещении № 05-552 МКЛ от 12.12.2019 года. Протокол измерения искусственной освещенности № 05-553 ОСВ от 12.12.2019 года. Экспертное заключение № 06-2092 от 18 декабря по результатам инструментальных исследований.

(документы или их копии, связанные с результатами проверки, в том числе (при их наличии) протоколы отбора образцов (проб) продукции, обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений)
с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Подписи лиц, проводивших проверку: Отрокова Юлия Александровна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Михайлова Л.С.
директор МКБДО ЧОТИ
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

“ 20 ” декабря 2019 года (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица
(лиц), проводившего проверку)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" разъясняю, что в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которого проведена проверка, вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

Положения части 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" мне разъяснены и понятны.

Михайлова Людмила Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 706699936057990200889301522920754506789801582752

Владелец Шмони́на Вера Викторовна

Действителен с 27.03.2024 по 27.03.2025